

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

### 1. Информация об объекте

Наименование: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Брюховецкий многопрофильный техникум», учебный корпус \_\_\_\_\_

Место нахождения (адрес): ст. Брюховецкая, ул. Димитрова. 42

Форма собственности объекта: краевая

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: оперативное управление, директор Фурсов И.Б. тел. 8(86156) 33377

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

### 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>2.1. Участки и территории</b>				
<b>Вход на территорию:</b>				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4 -----
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4 -----
<b>Лестница на входе на территорию:</b>				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	Не требуется	Поверхность ровная п. 4.1.12 -----
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-----	п. 4.1.12 -----

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-----	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте <b>90 см.</b>	О, С	наличие	-----	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)*
- рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	-----	п. 4.1.12
- контрастная окраска <b>краевых ступеней</b>	С	наличие	-----	п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:</b>	К	наличие	-----	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-----	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-----	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 4.1.15
Поручни пандуса:			-----	
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-----	п. 4.1.1
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15
<b>Автостоянка</b>				
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	<b>имеется</b>	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером <b>6,0 x 3,6 м.</b>	К	5%	<b>имеется</b>	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	-----	п. 4.2.2 -----
Обозначение места специальным знаком:			-----	-----
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	<b>имеется</b>	п. 4.2.1; рис. Д.6 -----
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	<b>имеется</b>	п. 4.2.1; рис. Д.6 -----
Съезд/заезд с тротуара на парковку:			-----	
- ширина	К	не менее 1,0 м.	соответствует	рис. Д.5 -----
- уклон	К	не более 10%	соответствует	п. 4.1.8 -----
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	соответствует	п. 4.1.8 -----
<b>Путь к входу в здание:</b>				
- указатели направления движения	К	наличие	<b>отсутствуют</b>	п. 4.1.3 Не обеспечена информационная система на пути движения
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 4.1.7 -----
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	соответствует	п. 4.1.7 -----
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	соответствует	п. 4.1.8 -----
<b>Открытая лестница:</b>				
- высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Не требуется	Поверхность ровная п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-----	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-----	п. 4.1.12

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	-----	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	-----	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	-----	п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:</b>	К	наличие	Не требуется	Поверхность ровная
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-----	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-----	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 4.1.15
Поручни пандуса:			-----	
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15
<b>2.2. Вход</b>				
<b>Лестница на входе наружная:</b>				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	отсутствуют	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) поручни по обеим сторонам
- поручни на высоте	О, С	90 см.	отсутствуют	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) поручни на высоте 90 см.
- высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	соответствует	п. 4.1.12 -----

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию	
				Соответствует / не соответствует	Замечания по несоответствию
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	соответствует	п. 5.1.3	
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.3	Нескользящее покрытие
<b>Дверь входная наружная:</b>					
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4	
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	#	п. 5.1.5	дверь железная
<b>Тамбур</b> (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	#	п. 5.1.7; рис. Д. 10	
<b>Дверь входная внутренняя:</b>					
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	-----	п. 5.1.4	
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	#	п. 5.1.5	дверь деревянная
<b>2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1</b>					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	соответствует	п. 5.2.1	
Ширина прохода в помещении с обору- дованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.1	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помеще- ний на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.2.4	
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.2.4	

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	соответствует	п. 5.2.7 -----
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	соответствует	п. 5.2.7 -----
<b>Лестница внутренняя</b> (в зону оказания услуги)				<b>Не требуется 1-ый этаж</b>
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	-----	п. 5.2.9 -----
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	-----	п. 5.2.15 -----
Поручни на высоте	О, С	90 см.	-----	п. 5.2.15 -----
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	-----	п. 5.2.10 -----
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	-----	п. 5.2.16 -----
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	-----	п. 5.2.10 -----
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	-----	п. 5.2. -----
<b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу</b> (в зону оказания услуги):				-----
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	-----	п. 5.2.13 -----
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	-----	п. 5.2.13 -----
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	-----	п. 5.2.13 -----
- горизонтальные площадки в верхнем и	К	не менее 1,5 х	-----	п. 5.2.13 -----

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
нижнем окончании пандуса		1,5 м.		
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	-----	п. 5.2.15 -----
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 5.2.15 -----
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 5.2.15 -----
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 5.2.15 -----
- горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	-----	п. 5.2.15 -----
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	-----	п. 5.2.14 -----
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	-----	п. 5.2.13 -----
<b>Дверь входная внутренняя</b> (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	-----	п. 5.1.4 -----
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4 -----
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	#	п. 5.1.5 Двери деревянные
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>				
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	-----	п. 5.2.18 -----
- ширина дверного проема кабины (в	К	не менее 0,95 м.	-----	п. 5.2.18 -----

Функциональные зоны / элементы объекта (свету)	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	-----	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	-----	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровой контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	-----	п. 5.2.20
<b>2.4. Зона оказания услуги<sup>3</sup> – этаж 1_</b>				
<b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	-----	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:			-----	-----
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	-----	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	-----	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-----	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	-----	п. 7.1.9
<b>Предприятия торговли</b>				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-----	п. 7.4.1

<sup>3</sup> При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм об-служивания (вариант «А» или вариант «Б»).



Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию	
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	-----	п. 7.4.1	-----
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	-----	п. 7.4.2	-----
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	-----	п. 7.4.2	-----
<b>Предприятия питания</b>					
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	-----	п. 7.4.7	-----
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	-----	п. 7.4.7	-----
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	-----	п. 7.4.7	-----
<b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>					
Часть стойки-барьера регистрации (В х Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	-----	п. 7.1.9	-----
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	-----	п. 6.3.1	-----
Входная дверь в номер:					
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	-----	п. 6.3.2; 6.1.8	-----
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4	-----
Свободное пространство в номере					
Туалет в номере (на этаже):	К	диаметр не менее 1,4 м.	-----	п. 6.3.1	-----
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	-----	п. 6.3.2; 6.1.8	-----
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4	-----

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11 -----
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11 -----
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11 -----
<b>Обслуживание в кабинете:</b>				<b>Учебный кабинет</b>
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п.6.3.2; 6.1.8 -----
- высота порога	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4 -----
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.2 -----
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9 -----
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	соответствует	п. 7.1.9 -----
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.2.2 -----
<b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1</b>				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	отсутствует	п. 5.3.2 Общественный туалет на улице. Запланировано строительство в здании с учётом оборудования универсальной кабины для МГН
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	-----	п. 5.3.6 -----
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11 -----
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11 -----