

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование административный корпус ГАПОУ "Брюховецкий многопрофильный техникум"

Тип объекта Учреждения среднего профессионального образования

Место нахождения (адрес) Брюховецкий р-н ст-ца. Брюховецкая ул. Красная 280

Форма собственности объекта краевая

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте директор

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Вход на территорию					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
Автостоянка					
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не	п. 4.2.1	Соответствует	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	менее 1) 5%	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6	Соответствует	
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	п. 4.2.2	Соответствует	
Обозначение места специальным знаком (на поверхности покрытия стоянки)	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1; рис. Д.6	Наличие	
Обозначение места специальным знаком ((на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.))	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1; рис. Д.6	Наличие	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (ширина)	К	не менее 1,0 м	рис. Д.5	Соответствует	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (уклон)	К	не более 10%	п. 4.1.8	Соответствует	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (перепад высот в месте съезда)	К	не более 1,5 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Путь к входу в здание					
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Наличие	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Вход					

Лестница на входе наружная									
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие					
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует					
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует					
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует					
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие					
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе									
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует					
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Соответствует					
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует					
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Наличие					
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие					
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Соответствует					
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Соответствует					
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Соответствует					
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется					

высоте подъема более 3,0 м.)								
Входная площадка								
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует				
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие				
Дверь входная наружная								
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует				
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует				
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	дверь железная			
Тамбур (глубина x ширина)								
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	п. 5.1.7; рис. Д. 10	Соответствует				
Дверь входная внутренняя								
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует				
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует				
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	дверь деревянная			
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)								

Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	дверь деревянная
Зона оказания услуги					
Обслуживание в кабинете					
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует	
Высота порога	К	не более	п. 5.1.4	Соответствует	

Ширина прохода	К	1,4 см. не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует
Санитарно-гигиеническое помещение				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Отсутствие
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Отсутствие
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Отсутствие
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Отсутствие
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Отсутствие
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Отсутствие
Система тревожной сигнализации,	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие

обеспечивающая связь с персоналом						
Средства информации						
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	С, Г, У, К	наличие	п. 5.5.1	Наличие		
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	Г, У, К, С	наличие	п. 5.5.8	Наличие		
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Не требуется		
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Наличие		
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется		

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)						
	К	О	С	Г	С	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+	+	+	+
Вход	+	+	+	+	+	+	+
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	+	+	+	+
Зона оказания услуги	+	#	#	#	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	-	-	-	-
Средства информации	+	#	+	+	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен				X	
Объект недоступен	X		X		X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных
	Установить знаки доступности кабин для инвалидов
	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 х 1,8 м.
	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м.
	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.;
	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м.

Средства информации	<p>Установить опорные поручни, штанги</p> <p>Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом</p>
---------------------	---

«20» июля 2017г.
 Дата составления Паспорта
 Специалист –эксперт УСЗН в Брюховецком районе
 Должность лица, составившего Паспорт

Л.А. Любченко
 Ф.И.О.

