

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование административный корпус ГАПОУ "Брюховецкий многопрофильный техникум"

Тип объекта Учреждения среднего профессионального образования

Место нахождения (адрес) Брюховецкий р-н ст-ца. Брюховецкая ул. Красная 276

Форма собственности объекта Краевая

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте директор

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон:

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Вход на территорию					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Автостоянка								
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не менее 1)	п. 4.2.1	Соответствует				
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6	Соответствует				
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	п. 4.2.2	Соответствует				
Обозначение места специальным знаком (на поверхности покрытия стоянки)	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1; рис. Д.6	Наличие				
Обозначение места специальным знаком ((на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.))	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1; рис. Д.6	Наличие				
Съезд/заезд с тротуара на парковку (ширина)	К	не менее 1,0 м	рис. Д.5	Наличие				
Съезд/заезд с тротуара на парковку (уклон)	К	не более 10%	п. 4.1.8	Соответствует				
Съезд/заезд с тротуара на парковку (перепад высот в месте съезда)	К	не более 1,5 см.	п. 4.1.8	Соответствует				
Путь к входу в здание								
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Не требуется				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует				
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует				
Высота бордюра по краям	С	не менее	п. 4.1.8	Соответствует				

пешеходного пути		5,0 см.				
Вход						
Лестница на входе наружная						
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие		
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует		
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует		
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует		
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие		
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе						
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует		
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Соответствует		
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует		
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Наличие		
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие		
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Соответствует		
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Соответствует		
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Соответствует		

Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К		наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется	
Входная площадка						
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К		не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К		не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Нескользкое покрытие	К, О, С		наличие	п. 5.1.3	Наличие	
Дверь входная наружная						
Ширина проема одной створки двери в свету	К		не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Высота порога двери	К		не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С		наличие	п. 5.1.5	Не требуется	дверь железная
Тамбур (глубина x ширина)						
Тамбур (глубина x ширина)	К		не менее 1,5 x 1,5 м.	п. 5.1.7; рис. Д. 10	Соответствует	
Дверь входная внутренняя						
Ширина проема одной створки двери в свету	К		не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Высота порога двери	К		не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С		наличие	п. 5.1.5	Не требуется	дверь деревянная

Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных половен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	дверь деревянная
Зона оказания услуги					
Предприятия питания					
Ширина проходов	К	не менее	п. 7.4.7	Соответствует	

			0,9 м.				
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К		не менее 1		п. 7.4.7		Соответствует
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К		наличие		п. 7.4.7		Не требуется
Обслуживание в кабинете							
Ширина проема двери	К		не менее 0,9 м.		п. 6.3.2; 6.1.8		Соответствует
Высота порога	К		не более 1,4 см.		п. 5.1.4		Соответствует
Ширина прохода	К		не менее 1,2 м.		п. 5.2.2		Соответствует
Стол с высотой рабочей поверхности	К		не более 0,85 м.		п. 7.1.9		Соответствует
Ширина и высота проема стола для ног	К		не менее 0,75 x 0,49 м.		п. 7.1.9		Соответствует
Пространство для разворота кресла-коляски	К		диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.2.2		Соответствует
Санитарно-гигиеническое помещение							
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К		7% (но не менее 1)		п. 5.3.2		Соответствует
Знак доступности кабины для инвалидов	К		наличие		п. 5.3.6		Наличие
Размер кабины (ширина x глубина)	К		не менее 1,65 x 1,8 м.		п. 5.3.3; рис. Д.11		Соответствует
Ширина двери кабины	К		не менее		п. 5.3.3; рис. Д.		Соответствует

			0,9 м.	11		
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К		не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11		Соответствует
Пространство для разворота кресла-коляски	К		диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11		Соответствует
Откидные опорные поручни, штанги	К, О		наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11		Наличие
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К		наличие	п. 5.3.6		Наличие
Средства информации						
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У		наличие	п. 5.5.1		Наличие
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	С, К, Г, У		наличие	п. 5.5.8		Наличие
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У		от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6		Не требуется
Речевые информаторы	С, У		наличие	п. 5.5.3; 5.5.4		Наличие
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У		наличие	п. 5.5.3; 5.5.4		Не требуется

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности
---	---------------------

	(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X	X	X		X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	

Санитарно-гигиеническое помещение

Средства информации

«20» июля 2017г.

Дата составления Паспорта

Специалист-эксперт УСЗН в Брюховецком районе

Должность лица, составившего Паспорт

Л.А. Любченко
Ф.И.О.

